

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

(ОАО «Теплоэнерго»)

ИНН 2301080564; КПП 230101001; ОКОНХ 11180; ОКПО 5053082

р/с - 40702810600070001051 в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар, к/с - 30101810500000000516; БИК - 040349516

Юридический адрес: 353451. Краснодарский край. г. Анапа, ул. Парковая, 58-А

Телефон 8 (86133) 4-30-75, факс 5-49-92 E-mail: mupi@rambler.ru

16.12.2015г № 1191

на №

от

Заказчик:

ООО «Развитие»

Объект:

Жилой комплекс по адресу:

г-к. Анапа, Супсехское шоссе, 35.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение к тепловым сетям

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Отопление | 6641000 | Ккал/час |
| Вентиляция | | |
| Гор. Водоснабжение | 6659000 | Ккал/час |
| Технология | | |
| Итого | 13300000 | Ккал/час |

1. Осуществление бесперебойного теплоснабжения объекта в соответствии с заявленной нагрузкой в размере 13,3 Гкал/час производится в несколько этапов в соответствии с настоящими техническими условиями.
2. Источник теплоснабжения: котельная №3, ул. Владимирская, 101Г. режим работы теплоисточника: круглогодичный.
3. Присоединение возможно от существующих теплопроводов диаметром 2хДу500мм на территории котельной №3.
4. Точка присоединения: определить проектом.
5. Для осуществления технологического присоединения и отпуска мощности от теплоисточника необходимо выполнить следующие работы. Работы выполняются в несколько самостоятельных этапов в зависимости от присоединяемой мощности.

1 этап. Для технологического присоединения и отпуска мощности в размере 4,4 необходимо выполнить работы по проектированию и монтажу двухтрубной теплотрассы с пропускной способностью 13,3 Гкал/час от точки подключения до объекта. Выполнение указанных работ является основанием для технологического присоединения и отпуска мощности в размере 4,4 Гкал/час.

2 этап. Для технологического присоединения и отпуска мощности в размере 8,9 Гкал/час, дополнительно к 4,4 Гкал/час, предусмотренных в рамках 1 этапа технологического присоединения, необходимо принять доленое участие в работах по реконструкции котельной №3 с увеличением её мощности до 100 Гкал/час (приобрести водогрейный котел тепловой мощностью 20 Гкал/час – Euroterm 23/150 в комплекте с горелкой и системой автоматики). Выполнение указанных работ является основанием увеличения отпускаемой через теплопровод, построенный в рамках 1 этапа технологического присоединения, мощности для теплоснабжения объекта на 7,8 Гкал/час, до общей заявленной нагрузки 13,3 Гкал/час.

6. На вводе в каждую секцию здания построить тепловую камеру установкой стальной отключающей арматуры. Диаметр ввода определить расчетом по тепловой нагрузке.

7. Характеристика теплоносителя в точке присоединения:

Расчетный температурный график 115/70 °С

Давление в подающем трубопроводе 65 м вод. ст.

Давление в обратном трубопроводе 36 м вод.ст.

Статический напор 44 м вод.ст

8. Способ прокладки трубопроводов: подземный в железобетонных лотках. Трубопроводы проложить по газонной части на минимальном заглублении. Трубы принять стальные (с максимальной толщиной стенки) в пенополиуретановой изоляции по ГОСТ 30732-2006. Предусмотреть устройство системы ОДК.

9. Схема присоединения системы отопления: независимая с устройством ИТП и установкой пластинчатых теплообменников.

10. Схема присоединения системы горячего водоснабжения: независимая с устройством ИТП и установкой пластинчатых теплообменников.

11. Отопительные узлы и узлы горячего водоснабжения оборудовать в здании авторегуляторами, приборами учета и контроля. Первые задвижки в узлах присоединения установить стальные.

12. Запроектировать и установить теплосчетчик с датчиками температуры и давления. Исключить возможность работы приборов в диапазоне измерений, выходящих за рамки допустимых погрешностей. В проекте указать минимальный расход теплоносителя. Предусмотреть возможность дистанционного мониторинга параметров теплоносителя с диспетчерского пульта ОАО «Теплоэнерго».

13. Вся проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормами на проектирование и правилами учета тепловой энергии и согласовать с ОАО «Теплоэнерго».

14. Один экземпляр исполнительной документации, исполнительной геодезической съемки, зарегистрированной в Управлении архитектуры, по завершении работ передать ОАО «Теплоэнерго».

15. Подключение объекта к тепловым сетям производится только при наличии разрешения Ростехнадзора на допуск объекта в эксплуатацию.

16. Срок действия выданных технических условий - 3 года.

Генеральный директор



Ш.А. Шихабидов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
(АО «Теплоэнерго»)

ИНН 2301080564; КПП 230101001; ОКОНХ 11180; ОКПО 5053082
р/с - 40702810600070001051 в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар, к/с – 30101810500000000516; БИК – 040349516
Юридический адрес: 353451. Краснодарский край. г. Анапа, ул. Парковая, 58-а, Телефон 8 (86133) 4-30-75, факс 5-49-92
E-mail: mupt@rambler.ru

04.10.2017 № 2233
на № _____ от _____

Директору ООО «Развитие»

О.А. Толстоногову

343440, г. Анапа, ул. Станичная, д.
47

В ответ на Ваше письмо исх. №42 от 26.09.2017 сообщаем, что ранее выданные технические условия № 1191 от 16.12.2015 на присоединение к тепловым сетям объекта: «Жилой комплекс по Супсехскому шоссе, 35 в г. Анапа, Краснодарского края. 1,2,3,4,5 этапы строительства» продлены с 02.10.2017 сроком на 6 (шесть) лет и действительны до 02.10.2023.

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А.С. Фисенко'.

А.С. Фисенко